

CE 0085

EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG)

EC type examination certificate

according to the EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)



Zertifizierungsstelle

Produkt-ID-Nummer
Product-ID-Number

CE-0085AO0156

Hersteller <i>manufacturer</i>	Landis & Gyr Deutschland Produktion GmbH Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteil, Gasfeuerungsautomat
Handelsbezeichnung <i>trade mark</i>	Gasfeuerungsautomat für zweistufige Brenner ohne Gebläse mit intermittierender Betriebsweise
Baureihe / Typ <i>production line / type</i>	LGA 52.150 B17
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 298 (02. 1994)
Bestimmungsländer Geräte-kategorien Versorgungsdrücke Installationsarten <i>countries of destination</i> <i>appliance categories</i> <i>supply pressures</i> <i>installation codes</i>	AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IS IT LU NL NO PT SE
Aktenzeichen <i>file number</i>	GA 23/95 (TÜV Rheinland, Köln) 95-0051-GEA (DVGW)
Überwachung <i>surveillance procedure</i>	QM - System durch BSI

19.04.1995
Datum, Unterschrift der Zertifizierungsstelle



DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftliche
Vereinigung

Josef-Wirmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn
Telefon (+49) 228-9188-807
Telefax (+49) 228-9188-993

Produkt-ID-Nummer : CE-0085AO0156

Product-ID-Number

Typ	Technische Daten
<i>type</i>	<i>technical data</i>

LGA 52.150 B17	Sicherheitszeit: 5 s
----------------	----------------------

Bemerkungen

remarks

Flammenfühler: Ionisation

Zul. Umgebungstemperaturbereich: 0 bis +60 °C

Elektrische Daten: 100 bis 110 V , 50 bis 60 Hz; Schutzart: IP 40

Identifikationscode: ATCLXN

Die EG-Konformitätserklärung für das Bestimmungsland Schweiz darf erst dann ausgestellt werden, wenn die Schweiz die EG-Gasgeräte-Richtlinie (90/396/EWG) in nationales Recht umgesetzt hat.
