

EG-Konformitätserklärung

EC-Declaration of Conformity
Déclaration CE de Conformité

nach: (to / selon) DIN EN ISO/IEC 17050-1

Wir (We / Nous),

Siemens AG
IC BT CPS
Berliner Ring 23
76437 Rastatt
Germany

erklären, dass
(declare that / déclarons que)

LAE 10...

inkl. Fühler
(incl. sensors / y compris les capteurs)

inkl. Adapter
(incl. adapters / y compris les adaptateurs)

stellvertretend für die Serie
(valid for the series / les produits
représentatifs de la série)

LAE 10...

auf welche sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten
übereinstimmen

(to which this declaration relates conform to the following standards or normative documents /
visés par cette déclaration, sont conformes aux normes ou autres documents normatifs suivants)

DIN EN 230
DIN EN 60730-2-5

gemäß den Bestimmungen der Richtlinie(n)
(according to the provisions of directive(s)) / (conformément aux dispositions de la directive(s))

2006/95/EG
97/23/EG

01 202 931-B-05-0010-02
Modul B:
TÜV SÜD Ind. Service GmbH, D-80339 München
Modul D:
DVGW-CERT GmbH, D-53123 Bonn

Das Datenblatt und gegebenenfalls die Basisdokumentation sind zu beachten.
(The data sheet and basic documentation, if any, have to be considered. /
La consultation de la fiche technique, et éventuellement de la notice technique, est requise.)

Hinweise zur Anwendung der Richtlinie 2004/108/EG:

Die Konformität mit 2004/108/EG (EMC) ist nach Einbau des Bauteils in das Endgerät nachzuweisen und zu erklären, wobei die aufgeführten Normen als Basis herangezogen werden können.


Remarks regarding the application of directive 2004/108/EG:

Conformity to 2004/108/EG (EMC) has to be proved and declared after the component has been installed in the appliance, whereby the mentioned standards could be used as a basis.

Remarques sur l'application de la directive 2004/108/EG:

La conformité à 2004/108/EG (EMC) doit être établie et prouvée pour le composant installé dans l'appareil final, où les normes adéquates peuvent être considérées.

Rastatt, 2012-06-27


Dr. Stephan Guse
Plant Manager


Christof Bürger
Director Research & Development