

# EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG)

## EC-Type examination certificate

according to the EC-Gas Appliance Directive (90/396/EEC)

Produkt-ID-Nummer  
Product ID-number

93/0085/O025/75

**Hersteller**  
Manufacturer

Landis & Gyr Building Control (Deutschland) GmbH  
Berliner Ring 23 76437 Rastatt

**Produkt**  
Product

Gasfeuerungsautomaten und Flammenwächter

**Handelsbezeichnung**  
Trade Mark

Flammenwächter mit UV-Fühler

**Typ, Ausführung**  
Type, model

LFE 50, Serie 02

**Prüfgrundlage**  
Basis of type-examination

Grundlegende Anforderungen der Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG)  
unter Zugrundelegung der DIN 4788 Teil 3 (04. 1989) bzw. der prEN 298 (12. 1992)

**Bestimmungsland,  
Geräte-kategorien,  
Versorgungsdruck;**  
Countries of destination,  
Appliance categories,  
Supply pressure;

DE, BE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, IE, LU, NL, PT

**Bemerkung**  
Notes

Der Flammenwächter ist geeignet für Gasbrenner mit und ohne Gebläse, für intermittierenden Betrieb und Dauerbetrieb mit beliebiger Feuerungs-wärme-leistung

El. Anschlußdaten: 110/220 V, 50 Hz

Schutzart: IP 40

Vorzuschaltende Sicherung: 10 AT

Eingestellte Sicherheitszeit: 1 Sekunde

**Überwachungsverf.**  
Surveillance procedure

Kontrolle jährlich  
On site checks yearly

**CE** 0085

14.04.94 Tr/BK

Datum, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW  
Deutscher Verein des Gas-  
und Wasserfaches e.V.  
Technisch-wissenschaftliche  
Vereinigung  
D-65760 Eschborn  
Hauptstraße 71-79  
Telefon 06196/70 17-0  
Telefax 06196/48 11 52  
Telex 4 072 874

DVGW - von der deutschen Bundesregierung benannte und von der EG-Kommission  
offiziell notifizierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW - notified by the Government of the Federal Republic of Germany and officially  
registered by the EC-Commission for conformity assessment of gas appliances

Landis & Gyr Building Control  
(Deutschland) GmbH  
Berliner Ring 23  
76437 Rastatt

25.07.1994

## Europäisch einheitliches ID-Nummernsystem

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur eindeutigen Identifizierung jedes Gasgerätes innerhalb ganz Europas ist von allen benannten Zertifizierungsstellen (Notified Bodies) zwischenzeitlich ein einheitliches ID-Nummernsystem festgelegt worden, welches eine eindeutige Rückverfolgbarkeit der Zertifizierungsbedingungen ermöglicht. Dieses neue ID-Nummernsystem ersetzt das bislang von der DVGW-Zertifizierungsstelle verwendete Nummernsystem.

Die neue CE-Identnummer besteht aus einer vierstelligen Schlüsselnummer der Zertifizierungsstelle (0085 = DVGW), einer in Buchstaben codierten Jahreszahl der Baumusterprüfung (z.B. AP = 1994) und einer für die jeweilige Zertifizierungsstelle und das Jahr eindeutigen vierstelligen laufenden Nummer.

Um die eindeutige Identifizierbarkeit Ihrer Produkte im Sinne der Gasgeräte-richtlinie zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die neue Ident-Nummer auf dem Typenschild der Geräte umgehend anzubringen. Nachfolgend geben wir Ihnen produktbezogen die neue Ident-Nummer bekannt.

**Neue Ident-Nummer**                      **CE-0085A00205**      (bisher:93/0085/0025/75)

**Produkt**                                      Gasfeuerungsautomaten und Flammenwächter  
**Handelsbezeichnung**                      Flammenwächter mit UV-Fühler  
**Typ, Ausführung**                              LFE 50, Serie 02

Dieses Schreiben wurde EDV-mäßig erstellt und kann daher auch ohne Unterschrift als Nachweis gegenüber Dritten verwendet werden.

Anlage



DVGW  
Deutscher Verein  
des Gas- und  
Wasserfaches e.V.  
Technisch-wissenschaftliche  
Vereinigung

Postfachanschrift:  
Postfach 5240  
65 727 Eschborn  
Hausanschrift:  
Hauptstraße 71-79  
65 760 Eschborn

Telefon (06196) 7017-0  
Telefax (06196) 481152  
Telex 4072874  
Deutsche Bank Eschborn  
Konto 4308649  
BLZ 50070010