



EC Declaration of Conformity EG Konformitätserklärung

No. MED-FC72x-Zx

Manufacturer: **Siemens Schweiz AG**
 Hersteller: Theilerstrasse 1a
 6300 Zug / Switzerland

Product description: **Cerberus® PRO FC72x-Zx**
 Produktbezeichnung: **Addressable fire alarm control panel including Modules:**
 FC722ZA ; FC722ZE; FC724ZA; FC724ZE; FT724-ZZ Fire Terminal
 with FN2001-A1 SafeDlink Network Module; FT2001-A1 Mimic Display Driver
 Power Supply: SV-24V-150W with battery 2 x 26Ah, 12V
 Modules: FCM7211-Y3 Add on with 48 LED; FN2001-A1 SafeDlink Network Module;
 FCA2002-A1 RS485 Module; FCA2001-A1 RS232 Module; FCI2001-A1 Loop Extension Module;
 FCA2005-A1 External Sounder Driver; FHA2035-A1 Marine Kit
 FCM7213-Y3 operating Add-on 2xLED

The product described above in the form as delivered is in conformity with the provisions of the following European Directives:

Das bezeichnete Produkt stimmt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:

2014/93/EU Commission Directive 2014/93/EU of 18 July 2014 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment
 (MED) Section Fire Protection - Item No A.1/3.51a
*Richtlinie der Kommission 2014/93/EU vom 18. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 96/98/EG des Rates über Schiffsausrüstung
 Sektion Brandschutz - Punkt Nr. A.1/3.51a*

Evidence of conformity to the Directives is assured through the application of the following standards:

Die Konformität mit den Richtlinien wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

Reference number <i>Referenznummer</i>	Edition <i>Ausgabedatum</i>	Reference number <i>Referenznummer</i>	Edition <i>Ausgabedatum</i>
IEC 60092-504	2001 + Corr 1:2011	EN 54-2	1997 + A1:2006
IEC 60533	1999	EN 54-4	1997 + A2:2006

The conformity according to Marine Equipment 96/98/EC is demonstrated by the MED Certificate of Conformity No. issued by:

Die Konformität nach der Schiffsausrüstungsrichtlinie 96/98/EG wird bescheinigt durch das MED Konformitätszertifikat Nr. ausgestellt durch:

DNV-GL, Hamburg (Notified Body No. 0098) No. MEDB00003US (Module B)
DNV-GL, Hamburg (Notified Body No. 0098) No. MEDD00001FF (Module D)

CH-6300 Zug, 13.07.2018

Siemens Schweiz AG

.....
 Johannes Mario Kahlert
 Head of Fire Safety Systems & Products

.....
 Tommaso Tesone
 Quality Manager Fire Safety

This declaration certifies the conformity to the specified directives but does not imply any warranty for properties. The safety documentation accompanying the product shall be considered in detail.

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

Certificate-Ref.No. MEDB00003US und MEDD00001FF