

**EC Declaration of Conformity**  
**EG Konformitätserklärung**

No. MED-FC72x-Zx

Manufacturer: **Siemens Schweiz AG**  
 Hersteller: Gubelstrasse 22  
 6301 Zug / Switzerland

Product description: **Cerberus® PRO FC72x-Zx**  
 Produktbezeichnung: **Addressable fire alarm control panel including Modules:**

FC722ZA ; FC722ZE; FC724ZA; FC724ZE; FT724-ZZ Fire Terminal  
 with FN2001-A1 SafeDlink Network Module; FT2001-A1 Mimic Display Driver  
 Power Supply: SV-24V-150W with battery 2 x 26Ah, 12V  
 Modules: FCM7211-Y3 Add on with 48 LED; FN2001-A1 SafeDlink Network Module;  
 FCA2002-A1 RS485 Module; FCA2001-A1 RS232 Module; FCI2001-A1 Loop Extension Module;  
 FCA2005-A1 External Sounder Driver; FHA2035-A1 Marine Kit  
 FCM7213-Y3 operating Add-on 2xLED

**The product described above in the form as delivered is in conformity with the provisions of the following European Directives:**

*Das bezeichnete Produkt stimmt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:*

2014/93/EU Commission Directive 2014/93/EU of 18 July 2014 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment  
 (MED) Section Fire Protection - Item No A.1/3.51a  
*Richtlinie der Kommission 2014/93/EU vom 18. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 96/98/EG des Rates über Schiffsausrüstung*  
*Sektion Brandschutz - Punkt Nr. A.1/3.51a*

Evidence of conformity to the Directives is assured through the application of the following standards:

*Die Konformität mit den Richtlinien wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:*

Reference number Referenznummer	Edition Ausgabedatum	Reference number Referenznummer	Edition Ausgabedatum
IEC 60092-504	2001 + Corr 1:2011	EN 54-2	1997 + A1:2006
IEC 60533	1999	EN 54-4	1997 + A2:2006


The conformity according to Marine Equipment 96/98/EC is demonstrated by the MED Certificate of Conformity No. issued by:

*Die Konformität nach der Schiffsausrüstungsrichtlinie 96/98/EG wird bescheinigt durch das MED Konformitätszertifikat Nr. ausgestellt durch:*

**DNV-GL, Hamburg (Notified Body No. 0098) No. 59 823 - 13 HH (Module B)**  
**DNV-GL, Hamburg (Notified Body No. 0098) No. 59 827 - 13 HH (Module D)**

CH-6301 Zug, 12.05.2016

Siemens Schweiz AG

  
 .....  
 Johannes Mario Kahler  
 Head of Fire Safety Systems & Products

 12/05/2016  
 .....  
 Tommaso Tesone  
 Quality Manager Fire Safety

This declaration certifies the conformity to the specified directives but does not imply any warranty for properties. The safety documentation accompanying the product shall be considered in detail.

*Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.*

Certificate-Ref.No. DNV-GL No. 59 823 - 13 HH und 59 827 - 13 HH