



DECLARATION **UE** DE CONFORMITE

EU Declaration of Conformity

QUA 096D- type 1

N° ref: DOC120113_Ca Cemark CR AES 48-4B-S.doc

NOUS / WE

SLAT - 11 rue Jean Elysée Dupuy F-69410 Champagne au Mont d'Or - FRANCE

EN TEMPS QUE FABRICANT, DECLARONS QUE LE PRODUIT :/ AS MANUFACTURER, DECLARE THAT THE PRODUCT

Désignation: CR AES 48-4B-S
Type(s) : EAE / AES / EAES
Application : Systèmes de détection et d'alarme Incendie / Fire detection and alarm systems
Ref SLAT : 2090485998 / 700110195

SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES ET REGLEMENTS EUROPEENS DU CONSEIL ET A LEURS DECRETS DE TRANSPOSITION : COMPLIES WITH THE DISPOSITIONS OF EU DIRECTIVES AND REGULATIONS AND THEIR FRENCH NATIONAL APPLICATION DECREES

DIRECTIVE 2014/30/UE (CEM / EMC)
DIRECTIVE 2014/35/UE (Basse Tension / Low voltage)
DIRECTIVE 2011/65/UE (LST/ RoHS)
DIRECTIVE 2012/19/UE (DEEE / WEEE)
REGLEMENT (CE) 1907/2006 (REACH)
REGLEMENT (UE) 305/2011 (Produits de construction / Construction products)

ETABLIS EN CONFORMITE AUX NORMES SUIVANTES :

ISSUED IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARD :

EN 61000-6-1 (2007) / EN 61000-6-2 (2005) / EN 61000-6-3 (2007) / EN 61000-6-4 (2007) + A1 (2011)
EN 60950-1 (2006) + A11 (2009) + A1 (2010) + A12 (2011) + A2 (2013) (Classe TBTS / SELV class)
EN 54-4 (1997) + A1 (2002) + A2 (2006)
NFS 61940 (2000)
EN 12101-10 (2005)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

COMPLEMENTARY INFORMATION :

Déclaration des Performances / Declaration of Performance : DoP n° : 0333-CPR-075225-1
Certificat de constance des performances des produits CE-RPC / CPR EC certificate of constancy of performance for products: <ul style="list-style-type: none">délivrée par / delivered by : AFNOR Certification / 11 rue Francis de Pressensé - 93571 – La Plaine Saint Denis – FranceNuméro certificat / Certificate number : 0333-CPR-075225-1
Capacités batteries associables : de 4 à 26Ah

ANNEE D'APPOSITION DU MARQUAGE CE / YEAR OF CE MARKING

Année : 2013

VALIDATION / VALIDATION

Directeur R&D / R&D Manager
Responsable Certification / Certification Manager
D.BADOIL

Responsable Qualité / Quality Manager :
R.ANDRIA

LIEU ET DATE DE VALIDATION / PLACE AND DATE OF VALIDATION

Lieu : Champagne-au-Mont-d'Or Date : 29/01/2015